

# **ПАСПОРТ**

## **Узел поддерживающий УП.К(М)**




### **1. Назначение**

1.1 Узел поддерживающий УП.К(М) (ТУ 3449-011-00350361-2016) предназначен для поддерживающего крепления оптического кабеля к опорам ВЛ. Узел крепления изготавливается с защитным антакоррозийным покрытием.

1.2 Конструкция узла позволяет крепить его к опорам ВЛ при помощи ленты из нержавеющей стали НХЛ 2007 и скреп А20.

1.3 Конструкция и размеры УП.К(М) представлены на рисунке.



### **2. Технические характеристики**

- 2.1 Покрытие – цинк;
- 2.2 Максимальная рабочая нагрузка – 0,5 кН;
- 2.3 Масса±10% – 0,5 кг;
- 2.4 Температура эксплуатации – от минус 60 °С до 40 °С.

### **3. Комплектность**

- Узел натяжной УП.К(М) - 1 шт.
- Паспорт изделия - 1 шт.

## **4. Условия транспортирования и хранения**

4.1 Изготовитель гарантирует сохранение основных характеристик при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения группы 3 по ГОСТ 15150.

4.2 Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

## **5. Срок эксплуатации**

5.1 Срок эксплуатации изделия – 25 лет.

5.2 Фактический срок службы не ограничивается указанным, а определяется техническим состоянием изделия.

## **6. Гарантийные обязательства**

6.1 Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

6.2 По техническим вопросам и с претензиями по качеству обращаться по адресу:

111020, ул. Боровая, дом 7, стр.10

тел. (499) 707-14-11

[www.c-a-v.ru](http://www.c-a-v.ru)

## **7. Свидетельство о приемке**

7.1 Узел УП.К(М) изготовлен в соответствии с ТУ 3449-011-00350361-2016 и признан годным для эксплуатации.

Партия

\_\_\_\_\_

Дата изготовления:

\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202 \_\_\_\_ г.

Дата продажи:

\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » 202 \_\_\_\_ г.

МП